

051NBC/2024-25

Date 24/10/24

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोध (NBC) / अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम :- ज्ञान स्थली एकेडमी शुक्लागंज भरथना इटावा

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन का चेक लिस्ट :-	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	स्वीकृति हेतु प्रेषित है
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी0) है?	
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएंटेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सरकुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई 12 मी0 है?	7.00m चौड़ा है
9	क्या भवन की छत (R.C.C.) की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में लालनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी है?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेशद्वार (गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं	4.50m है

	ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम भाप (चौड़ाई 1.0 मी० और ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्रविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	Fire Noz Attached
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग ऐप्लाइसेज (First and Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	Fire Noz Attached
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय - समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित हैं?	हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था –
ज्ञान स्थली एकेडमी शुक्ला गंज भरथना इटावा का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड -2005
के मानकों एवं शर्तों के अनुरूप पाया गया है।


A.E.
24/10/24
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1
लोक निर्माण विभाग-इटावा